

Déclaration UE de conformité



Le fabricant établi dans la Communauté Européenne

RENSON Ventilation NV
Industriezone 2 Vijverdam
Maalbeekstraat 10
8790 Waregem (BELGIUM)

déclare que les systèmes de ventilation commandés à la demande pour des applications résidentielles mentionnés ci-dessous,
Healthbox 3.0

s'ils sont appliqués selon les conditions techniques respectives de ces produits,

1. sont en conformité avec les dispositions des normes européennes:

- Série EN 13141
- EN 55014-1 + A1 EMC (Emission)
- EN 55014-2 + A1 + A2 EMC (Immunité)
- EN 61000-3-2 (Harmonics)
- EN 61000-3-3 (Flicker)
- EN 61000-4-2 (ESD)
- EN 61000-4-3 (Radiated immunity)
- EN 61000-4-4 (EFT)
- EN 61000-4-5 (Surge)
- EN 61000-4-6 (Conducted immunity)
- EN 61000-4-11 (Voltage dips and interruptions immunity)
- EN 60335-1 + A1 + A2 + A3 + A4 (Sécurité générale)
- ISO 3741 (Essais acoustiques)

ce qui permet de supposer que ces produits sont en conformité avec les exigences posées dans:

- 305/2011 Règlement concernant les produits de construction
- 2014/35/EU Directive LVD
- 2014/30/EU Directive EMC

2. sont en conformité avec les directives suivantes:

- 1907/2006 EC REACH
- 2011/65/EU RoHS
- 2012/19/EU WEEE

Les soussignés sont individuellement délégués à constituer le dossier technique.

14 Juillet 2023,



Paul RENSON
Chef d'entreprise



dr. ir. Ivan POLLET
Responsable de la recherche

nv RENSON® Ventilation SA

IZ 2 Vijverdam • Maalbeekstraat 10 • B-8790 Waregem • Tel: +32 (0)56 62 71 11 • Fax: +32 (0)56 60 28 51
ventilation@renson.be • www.renson.eu • BTW-TVA BE 0462.152.837 • RPR Kortrijk
BELFIUS BANK: IBAN BE93 5522 8783 0067 – BIC GKCCBEBB